



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., 29 maja 2026 r.

Nasz znak: BZK-III.732.2.2026
Wasz znak: PE/I/0903/W/26
Sprawę prowadzi: M. Skórzewski
Telefon: 957851367
e-mail: marcin.skorzewski@lubuskie.uw.gov.pl



Pan
Olgiard Kłaptocz
Prezes Zarządu
Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
w Kostrzynie nad Odrą

Dotyczy: uzgodnienia planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła (Dz. U. z 2021 r., poz. 2209) – działając z upoważnienia Wojewody Lubuskiego uzgadniam „Plan wprowadzania ograniczeń w dostawie ciepła”, przesłany pismem znak: PE/I/0903/W/26 z dnia 26 maja br.

Podstawa prawna:

*§ 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła (Dz. U. z 2021 r., poz. 2209)

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Andrzej Kamiński
Dyrektor
Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy dane osobowe naszych klientów w celu realizacji czynności urzędowych. Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Lubuski. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegółowa klauzula informacyjna RODO znajduje się w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@lubuskie.uw.gov.pl.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

tel.: (95) 7851 851

urząd.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
www.lubuskie.uw.gov.pl

NIP: 599-24-62-314

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTAWIE CIEPŁA

**MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE SP. Z O.O.
KOSTRZYN NAD ODRĄ
Ul. M. Kopernika 4A**

66-470 Kostrzyn nad Odrą

Kostrzyn nad Odrą maj 2026r.

1. Podstawa opracowania

Plan wprowadzenia ograniczeń w dostawie ciepła przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. został opracowany zgodnie z obowiązkiem wynikającym:

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026r., poz. 43 ze zm.)
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. W sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła. (Dz. U. 2021r., poz. 2209).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2026r., poz. 43 ze zm.) w artykule 11 określa, że w przypadku wystąpienia zagrożeń:

- 1) bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo energetycznym,
 - 2) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 - 3) bezpieczeństwa osób,
 - 4) wystąpieniem znacznych strat materialnych
- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła polegają na:

- 1) ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej;
- 2) zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciepła.

Ograniczenia mogą być wprowadzone czasowo na terytorium kraju w drodze wydania rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. 2021r., poz. 2209), ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone po wyczerpaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zaopatrzenia w ciepło dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.

2. Krótka charakterystyka działalności ciepłowniczej przedsiębiorstwa.

2.1 Sieć ciepłownicza

MZK Sp. z o.o. jest właścicielem dwóch wydzielonych sieci ciepłowniczych o średnicach DN 150 i DN 250 zasilanymi z elektrociepłowni Arctic Paper Kostrzyn S.A. Regulacja parametrów technologicznych nośnika ciepła realizowana jest również przez wytwórcę ciepła tj. Arctic Paper S.A. Działalność ciepłownicza Miejskich

Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. prowadzona jest na podstawie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła PCC/165/638/U/3/98 JŻ oraz obrót ciepłem OCC/50/638/U/3/98/JŻ.

2.2 Kotłownie lokalne

MZK Sp. z o.o. obsługuje 1 kotłownię lokalną z których dostarczane jest ciepło do odbiorców końcowych. Paliwem do wytwarzania ciepła jest gaz ziemny wysokometanowy (GZ-50). Technologia kotłowni obejmuje kocioł atmosferyczny Buderus GB 162 o mocy 275 kW oraz dwa podgrzewacze c.w.u. o pojemności 300 litrów.

Lp.	Kotłownia	Kotły	Moc (MW)	Rodzaj paliwa	Grupa ograniczeń
1.	Wojska Polskiego 6	Buderus	0,275	GZ-50	Grupa I

3. Opis techniczny istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

Obie sieci funkcjonują w układzie dwuprzewodowym. Łączna długość dwóch sieci wynosi około 16 050 m, z czego wg stanu na dzień 31.12.2025 roku, 87% wykonane jest w technologii preizolowanej. Nośnikiem ciepła jest woda gorąca o parametrach obliczeniowych 130/70 °C, max. ciśnienie zasilania 0,9 MPa. Moc zamówiona przez odbiorców na dzień 30 kwietnia 2026r. wynosi odpowiednio:

- sieć DN 150 = 4,777 MW w tym:
 - c.o. = 3,222 MW,
 - c.w.u. = 1,555 MW,
- sieć DN 250 = 17,005 MW w tym:
 - c.o. = 12,882 MW,
 - c.w.u. = 4,123 MW

W skład systemu ciepłowniczego miasta Kostrzyn nad Odrą wchodzi 124 węzły ciepłownicze: w tym 2 węzły grupowe. 120 węzły stanowią własność MZK Sp. z o.o., a pozostałe 2 stanowią własność odbiorców. Wszystkie węzły będące własnością MZK Sp. z o.o. wyposażone są w automatykę pogodową umożliwiającą indywidualne sterowanie temperaturami nośnika w instalacjach wewnętrznych oraz wprowadzanie ograniczeń w dostawie ciepła na życzenie odbiorcy.

Dostarczane ciepło zużywane jest przez odbiorców w głównej mierze na potrzeby centralnego ogrzewania, a także dla przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

4. Obniżenia i ograniczenia w dostawie ciepła

4.1. Sieć ciepłownicza

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła dotyczą tylko odbiorców końcowych.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na wstrzymaniu dostarczania ciepła odbiorcom końcowym lub na obniżeniu parametrów jakościowych i ilościowych nośnika ciepła w taki sposób, aby nie doprowadzić do nieodwracalnych zmian w infrastrukturze technicznej, która służy do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji

ciepła oraz umożliwiającą utrzymanie temperatury w budynkach i lokalach mieszkalnych nie mniejszej niż + 10°C, natomiast w innych pomieszczeniach nie mniejszej niż +5°C.

Plan nie przewiduje uzgodnienia z wytwórcą ciepła (Arctic Paper S.A.) zmiany tabel regulacyjnych wynikających z wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła, gdyż 81,1 % (wg. danych dotyczących mocy zamówionej na dzień 30 kwietnia 2026r.) odbiorców końcowych zasilanych z miejskich sieci ciepłowniczych podlega ochronie przed wprowadzaniem ograniczeń w dostawie ciepła (zgodnie z § 13 ust. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła).

Odbiorcy końcowi podlegający ochronie na sieci DN 150 stanowią 97,3 %

Odbiorcy końcowi podlegający ochronie na sieci DN 250 stanowią 76,6 %

W związku z powyższym ograniczanie w dostarczaniu ciepła będzie prowadzone bezpośrednio w węzłach cieplnych odbiorców podlegających ograniczaniu poprzez obniżanie temperatur wody po stronie wtórnej wymiennika i ograniczaniu przepływu wody sieciowej w zależności od rodzaju odbiorcy i zakwalifikowania go do grupy obowiązujących ograniczeń. W rezultacie powyższych działań zostanie przeregulowana praca węzłów cieplnych u odbiorców z danej grupy ograniczeń.

Dla obiektów zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej, pozostających w eksploatacji obcej wystąpimy z pisemnym żądaniem uzasadnionym podstawą prawną opisaną w art. 11 ustawy Prawo energetyczne, wykonania czynności regulacyjnych powodujących obniżeniem temperatury wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń do +10 °C i wstrzymania odbioru ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Decyzję o wprowadzeniu ograniczeń może wprowadzić Prezes Zarządu MZK Sp. z o.o. w oparciu o materiały uzyskane od Zarządu Arctic Paper S.A. – dostawcy ciepła w sprawie wprowadzenia ograniczeń związanych z dostawą gazu zasilającego źródło (elektrociepłownię) przez PGNiG S.A. Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła w Arctic Paper S.A. jest gaz ziemny ze źródeł lokalnych, natomiast paliwem alternatywnym jest lekki olej opałowy oraz gaz ziemny wysokometanowy.

4.2 Kotłownie gazowe lokalne

W przypadku ograniczeń w dostawie gazu do kotłowni lokalnej wstrzymuje się lub ogranicza dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej proporcjonalnie do wprowadzonych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej limitów poboru paliwa gazowego. Odbiorca kotłowni lokalnej zalicza się do grup I.

5. Grupy ograniczeń odbiorców

I grupa – „Usługi i pozostałe instytucje” z wyłączeniem obiektów wymienionych w § 13 ust. 5 Rozporządzenia

II grupa – „Gospodarstwa domowe” Zgodnie z § 13 ust.5 Rozporządzenia odbiorcy końcowi pobierający ciepło wyłącznie w celu korzystania z niego w budynkach lub lokalach mieszkalnych, które są przeznaczone na stały pobyt ludzi, oraz w budynkach lub lokalach szpitali, żłobków, klubów dziecięcych i wychowania przedszkolnego objęci są ochroną. W związku z tym ograniczenia w powyższym stopniu zasilania dotyczą dostarczania ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej oraz obniżenie parametrów ogrzewania.

6. Zasady powiadamiania odbiorców o konieczności wprowadzania ograniczeń

a) Wprowadzenie **I stopnia ograniczenia** oznacza powiadomienie na stronie internetowej www.mzk.kostrzyn.pl oraz www.kostrzyn.pl odbiorców grupy I i II zasilanych z sieci ciepłowniczej i kotłowni lokalnych o konieczności oszczędzania ciepła.

b) Wprowadzenie **II stopnia ograniczenia** oznacza ograniczenie dostawy ciepła dla **I grupy** odbiorców do wielkości zapewniającej zachowanie minimalnej temperatury wewnętrznej w obiektach wynoszącej $+10^{\circ}\text{C}$ i wstrzymaniu dostaw ciepła na potrzeby c.w.u. dla odbiorców zasilanych z sieci i kotłowni lokalnych. Powiadomienie odbiorców pisemnie lub telefonicznie.

c) Wprowadzenie **III stopnia ograniczenia** oznacza wstrzymanie dostaw ciepła na potrzeby c.w.u. dla **II grupy** odbiorców zasilanych z sieci i kotłowni lokalnych. Powiadomienie odbiorców pisemnie lub telefonicznie.

d) Wprowadzenie **IV stopnia ograniczenia** oznacza ograniczenia dostawy ciepła dla **II grupy** odbiorców do wielkości zapewniającej zachowanie minimalnej temperatury wewnętrznej w obiektach wynoszącej $+15^{\circ}\text{C}$ i wstrzymaniu dostaw ciepła na potrzeby c.w.u. dla odbiorców zasilanych z sieci i kotłowni lokalnych. Powiadomienie odbiorców pisemnie lub telefonicznie.

7. Odpowiedzialność za skutki ograniczeń.

Zgodnie z Art. 11 ust. 8 Ustawy prawo energetyczne „Przedsiębiorstwa energetyczne nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ograniczeń w dostawie ciepła wprowadzonych Rozporządzeniem, o którym mowa w Art. 11 ust.7 ustawy”.

Określa się ważność planu w okresie od dnia uzgodnienia Przez Wojewodę do dnia 30 czerwca 2029r.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgierd Kłaptocz