

Procentowy udział ciepła pochodzącego
z kogeneracji w łącznej ilości ciepła
dostarczanego do systemów ciepłowniczych
wynosi 98,95%

Wskaźnik
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla
sieci ciepłowniczych wynosi

$$W_{p,c} = 0,00$$

Suma końcowego zużycia energii cieplnej
brutto dla poszczególnych systemów
ciepłowniczych wynosi:

- sieć ciepłownicza DN 150 = 22 980 GJ
- sieć ciepłownicza DN 250 = 99 703 GJ

Kostrzyn nad Odrą. 16.02.2026r.

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNALNE
Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Olgierd Kłapłocz